

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
БЕЗПЕКОВОГО СПРЯМУВАННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))*

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України.; м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 3.

код за ЄДРПОУ

088073340.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 – 39710000-2 - Електричні побутові прилади) Холодильні камери

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2025-10-27-006948-а Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі - 676 162,68 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося за результатом проведення моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, а також шляхом отримання трьох цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: до очікуваної вартості взято середню цінову пропозицію: 676 162,68 грн. з ПДВ Отримана замовником інформація дозволила визначити оптимальні вимоги до предмета закупівлі з урахуванням актуальних пропозицій ринку та визначити обґрунтовану очікувану вартість.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Для забезпечення безпечних умов зберігання харчових продуктів та дотримання санітарно-гігієнічних норм у харчоблоці ліцею виникла необхідність у придбанні сучасного холодильного обладнання.

Ідальня ліцею щоденно забезпечує харчуванням учнів, у тому числі тих, що проживають у гуртожитку, тому безперебійна робота холодильного обладнання є критично важливою для збереження свіжості, якості та безпечності продуктів харчування. Наявне обладнання має значний термін експлуатації, технічно зношене, не забезпечує необхідного температурного режиму та не відповідає вимогам діючих санітарних правил.

Відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил для підприємств громадського харчування, продукти харчування, що швидко псуються, мають зберігатися при певних температурних режимах, які гарантують їхню безпечність для споживачів. Відсутність або

несправність холодильного обладнання створює ризик псування продуктів, що може призвести до харчових отруєнь і порушення норм санітарної безпеки.

Придбання нового холодильного обладнання дозволить:

забезпечити належні умови зберігання харчових продуктів;

- дотримуватися санітарних вимог та норм безпечного харчування дітей;
- підвищити якість приготування страв і рівень харчового обслуговування;
- зменшити втрати продуктів і покращити енергоефективність харчоблоку.

Таким чином, закупівля холодильного обладнання є необхідним заходом для забезпечення стабільної роботи їдальні ліцею, дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та створення безпечних умов харчування учнів.

Термін постачання — до **01.12.2025** року

Технічне завдання (технічна специфікація) що додана до тендерної документації розроблена, складене та затверджено, - **Геннадій ХОДИНСЬКИЙ -т.в.о. заступник директора з МТЗ**

Технічні вимоги ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Холодильні камери до закупівлі ДК 021:2015 – 39710000-2 - Електричні побутові прилади)

№ з/п	Назва предмета закупівлі	Од-ця виміру	Характеристики
1.	Камера холодильна низькотемпературна у комплекті з моноблоком.	1 комп.	Камера низькотемпературна Розмір камери зовнішній: 2000×2900×2250 мм Розмір камери внутрішній :1800×2700×2050 мм Об'єм камери внутрішній: 9,96 -12 м³ (+/-5%) Теплоізоляція стін, стелі, підлоги: ППУ-100 мм Температура в камері: -20. -15°C Холодопродуктивність:1,522 кВт Тип Відтайка- Електрична Підключення електроенергії- 220-240 В, 1 фаза, 50Гц. Експлуатація камери: в приміщенні. Оздоблення підлоги- рифлений алюміній. Вологостійкий світильник. Двері праве або ліве відкривання з замком, ключем та внутрішньою ручкою відкривання з обігрівом контуру дверного блоку- 800x1900мм- 1 шт Декомпресійний клапан. Стелажі з нержавіючої сталі 1000*500*1800.- 4шт.
2.	Камера холодильна середньотемпературна у комплекті з моноблоком.	1 комп.	Камера середньотемпературна Розмір камери зовнішній : 2000×2900×2550 мм Розмір камери внутрішній :1800×2700×2050 мм Об'єм камери внутрішній: 9,96 -12 м³ (+/-5%) Теплоізоляція стін, стелі, підлоги: ППУ-100 мм Температура в камері: -5. +5°C

			Вхідна температура продукції: +20...+25°C Холодопродуктивність: 1,8 кВт Тип Відтайка- Електрична Підключення електроенергії- 220-240 В, 1 фаза, 50Гц. Експлуатація камери: в приміщенні Оздоблення підлоги- рифлений алюміній. Вологостійкий світильник. Двері праве або ліве відкривання з замком, ключем та внутрішньою ручкою відкривання з обігрівом контуру дверного блоку- 800х1900мм- 1 шт Стелажі з нержавіючої сталі 1000*500*1800- 4шт.
--	--	--	---